

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 台北市松仁路3號9樓
聯絡人：張易文
聯絡電話：(02)87897728
傳 真：(02)87897724

105

臺北市南京東路5段171號5樓

受文者：中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年6月9日
發文字號：工程管字第09900232000號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

公告週知會員文存

張 6/29

主旨：有關「進口砂石氯離子含量偏高，恐影響公共工程品質」乙案，請 查照。

說明：

- 一、據民眾反應，進口砂石含高量氯離子，若使用於營建工程易腐蝕鋼筋危及建物結構安全，影響工程品質。
- 二、為確保公共工程品質，各機關於辦理工程時，應落實混凝土粒料及預拌混凝土之相關檢驗，如：中華民國國家標準 CNS1240 混凝土粒料及 CNS3090 預拌混凝土等有關最大氯離子含量之規定，以避免含高量氯離子之粒料使用於混凝土中造成金屬材料（含鋼筋、鋼骨等材料）銹蝕，影響工程品質。

正本：行政院各部會行處局署、臺北市政府、高雄市政府、各縣市政府、各技師公會、各工程技術顧問商業同業公會、各建築師公會
副本：經濟部、經濟部礦務局、經濟部標準檢驗局

主任委員 范良鏞